

	<b>CONTROLE DE QUALIDADE - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS - PONTA DE REDE</b>																
	DADOS DA AMOSTRA		Local:		ETA MANHUAÇU		Resp coleta / Analise:				DANIEL GARCIA ROCHA		HELITON BASSOTO VIEIRA				
			DATA	04/04/19		TEMP. °C		TURBIDEZ	COR	pH	CLORO	FLÚOR	MÉTODO		RESULTADO /100 ml		HETERO.
	Endereço da Coleta		HORA	COD.	TEMPO	ÁGUA	IN LOCO	ntu	Co/Pt	H+	mg/l	mg/l	M.F.	P.A.	C.TOTAIS	E.COLI.	ufc/ ml
Rua Primeiro de maio 441 (ponte aldeia)		9:00	11	B	25,0	22,0	0,43	3,40	6,30	0,40	0,79		X	Ausência	Ausência	32	
Rua Palmeiras, 37 - ( São Jorge )		9:24	12	B	23,0	22,0	0,30	2,90	6,41	1,00	0,82					20	
Rua Bela Vista, 88 - ( N.S.Aparecida )		9:36	13	B	Sem água					6,51				X	Ausência	Ausência	25
Rua Mary Campos Coelho, 11 - ( Alfa Sul )		9:43	14	B	24,0	22,0	0,40	2,90	6,55	0,50	0,69		X	Ausência	Ausência	26	
Rua Nair Rosa de Moraes, 135 (Pouso Alegre)		09:49	15	B	25,0	22,0	0,20	3,00	6,59	0,50	0,70		X	Ausência	Ausência	27	
Rua José Bertolace Barros, (Santa Terezinha)		10:00	16	B	24,0	22,0	0,40	2,50	6,65	0,70	0,66		X	Ausência	Ausência	25	
Rua Silas Pacheco, 305 - ( Colina )		10:20	17	B	24,0	22,0	0,20	1,60	6,64	0,70	0,69		X	Ausência	Ausência	23	
Rua Odilon Batista Goulart, 353 - ( Catuaí )		10:26	18	B	24,0	23,0	0,19	1,50	6,60	0,70	0,45		X	Ausência	Ausência	25	
Rua Serafim Tibúrcio, 54 A (Coqueiro)		10:30	19	B	23,0	23,0	0,40	1,80	6,68	0,70	0,59		X	Ausência	Ausência	26	
Praça da Rodoviária		10:08	20	B	25,0	23,0	0,99	2,70	6,61	0,60	0,60		X	Ausência	Ausência	22	
SR01 - Reservatório ETA Manhuaçu		13:40	21	B	22,0	25,0	0,45	1,20	6,98	0,90	0,65		X	Ausência	Ausência	20	
SR02 - Reservatorio Lajinha		13:50	22	B	22,0	25,0	0,32	1,30	6,84	1,00	0,69		X	Ausência	Ausência	25	
SR04 - Reservatorio Santa Terezinha		14:10	24	B	20,0	22,0	0,40	1,80	6,90	0,66	0,70		X	Ausência	Ausência	22	
			66														
			66														
			66														
			66														
			66														
			66														
OBS.: Código 66, representa campo vazio. // Tipo de amostras: Agua Tratada - // - Rede de Distribuição e Saida Sistema de Tratamento																	
Em cumprimento à Portaria 2914/11, de 12 de Novembro de 2011 do SVS/Ministério da Saúde. CONTAGEM DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS = U.F.C. / ml - Unidade Formadora de Colônias por ml a 35° C / 48 h.																	
LEGENDA: C.T. = Coliformes Totais // E.COLI. = Escharichia Coli // NR = Não Realizado // MF = Membrana Filtrante // P.A.+ Presença / Ausencia // Tempo:N=nublado / CH= chuvoso / B=bom																	
** = Resultados: P.Presuntivo (Presença ou Ausencia)Membrana Filtrante= N.C.M.F. - Número de Colônias Membrana Filtrante //																	
RESPONSÁVEL TECNICO HÉLITON BASSOTO VIEIRA								RESPONSÁVEL PELO SAA HELITON BASSOTO VIEIRA									

Temp/H2O	Temp/Amb.	Turbidez	Cor	pH	CLORO	Flúor	ETER.
----------	-----------	----------	-----	----	-------	-------	-------



Ponta de rede	23,4	22,8	0,39	2,2	6,6	0,70	0,67	24	
	25,0	25,0	0,99	3,4	7,0	1,00	0,82	32	conf.
			0	0	0	0	0	13	0
			12	12	0	0	8	0	0
					13	0	4	13	0
						12	0		0
							12		0

