

	CONTROLE DE QUALIDADE - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS - PONTA DE REDE																														
	DADOS DA AMOSTRA		Local:		ETA MANHUAÇU				Resp coleta / Analise:				DANIEL GARCIA ROCHA		HELITON BASSOTO VIEIRA																
			DATA		10/04/19		TEMP. °C		TURBIDEZ		COR		pH		CLORO		FLÚOR		MÉTODO		RESULTADO /100 ml		HETERO.								
	Endereço da Coleta		HORA		COD.		TEMPO		ÁGUA		IN LOCO		ntu		Co/Pt		H+		mg/l		mg/l		M.F.		P.A.		C.TOTAIS		E.COLI.		ufc/ ml
	Rua Maximiano Dornelas Sette, 79 (Bom Jardim)		8:46		1		B		23,0		21,0		0,44		0,70		7,20		0,70		0,68				X		Ausência		Ausência		
	Rua Vicente de Paula Reis,05 (São Jorge)		10:20		2		B		23,0		24,0		1,20		4,50		7,86		0,90		0,66				X		Ausência		Ausência		
	RD03 - Rua Mary Campos Coelho, 11 (Alfa Sul)		10:30		3		B		23,0		24,0		1,56		4,00		7,90		0,60		0,69				X		Ausência		Ausência		
	Rua José Ribeiro Sobrinho, 37 (São Vicente)		10:40		4		B		23,0		24,0		0,89		1,50		7,31		0,60		0,65				X		Ausência		Ausência		
	Rua Wadi Assad, 196 - (Pedregal)		07:45		5		B		23,5		24,0		0,95		2,60		7,20		0,70		0,71				X		Ausência		Ausência		
	Rua Aparício Caldeira, 417 - (Pinheiro II)		7:56		6		B		23,5		23,5		0,78		1,50		7,10		0,60		0,64				X		Ausência		Ausência		
	Rua Alonso Starling, 317 - (Centro)		8:10		7		B		23,0		24,0		0,84		1,60		7,00		0,60		0,69				X		Ausência		Ausência		
	Rua Júlio Bueno, 201 - (Centro)		8:20		8		B		23,5		24,0		0,81		1,20		7,25		0,60		0,75				X		Ausência		Ausência		
	Rua Um, s/n - (Bela Vista)		8:39		9		B		24,0		21,0		0,79		1,00		7,24		0,70		0,74				X		Ausência		Ausência		
	Rua Paulo de Assis Mendes,35 (Lajinha)		8:30		10		B		23,0		21,0		0,82		1,80		7,00		0,70		0,73				X		Ausência		Ausência		
	SR01 - Reservatório ETA Manhuaçu		13:45		21		B		23,5		26,0		0,89		1,50		7,19		0,60		0,68				X		Ausência		Ausência		
	SR02 - Reservatorio Lajinha		13:59		22		B		22,0		26,0		0,62		1,00		7,05		1,00		0,84				X		Ausência		Ausência		
	Praça Hospital Doutor César leite sem número		7:30		23		B		21,0		20,0		0,61		2,00		7,10		1,00		0,79				X		Ausência		Ausência		
					66																										
					66																										
					66																										
					66																										
					66																										
					66																										
					66																										
OBS.: Código 66, representa campo vazio. // Tipo de amostras: Agua Tratada - // - Rede de Distribuição e Saida Sistema de Tratamento																															
Em cumprimento à Portaria 2914/11, de 12 de Novembro de 2011 do SVS/Ministério da Saúde. CONTAGEM DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS = U.F.C. / ml - Unidade Formadora de Colônias por ml a 35° C / 48 h.																															
LEGENDA: C.T. = Coliformes Totais // E.COLI. = Escharichia Coli // NR = Não Realizado // MF = Membrana Filtranteça / P.A.+ Presença / Ausencia // Tempo:N=nuclado / CH= chuvoso / B=bom																															
** = Resultados: P.Presuntivo (Presença ou Ausencia)Membrana Filtrante= N.C.M.F. - Número de Colônias Membrana Filtrante //																															
RESPONSÁVEL TECNICO								RESPONSÁVEL PELO SAA																							
HÉLITON BASSOTO VIEIRA								HELITON BASSOTO VIEIRA																							

Temp/H2O	Temp/Amb.	Turbidez	Cor	pH	CLORO	Flúor	ETER.
----------	-----------	----------	-----	----	-------	-------	-------