

	CONTROLE DE QUALIDADE - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS - PONTA DE REDE																
	DADOS DA AMOSTRA		Local:	ETA MANHUAÇU		Resp coleta / Analise:				DANIEL GARCIA ROCHA				HELITON BASSOTO VIEIRA			
			DATA	07/05/19		TEMP. °C		TURBIDEZ	COR	pH	CLORO	FLÚOR	MÉTODOS		RESULTADO /100 ml		HETERO.
	Endereço da Coleta		HORA	COD.	TEMPO	ÁGUA	IN LOCO	ntu	Co/Pt	H+	mg/l	mg/l	M.F.	P.A.	C.TOTAIS	E.COLI.	ufc/ ml
	Rua Maximiano Dornelas Sette, 79 (Bom Jardim)	9:40	1	B	24,0	23,0	0,96	3,60	6,45	0,40	0,66		X	Ausência	Ausência	23	
	Rua Vicente de Paula Reis,05 (São Jorge)	9:48	2	B	22,0	23,0	0,48	2,10	6,63	0,35	0,70		X	Ausência	Ausência	20	
	RD03 - Rua Mary Campos Coelho, 11 (Alfa Sul)	9:58	3	B	22,0	23,0	0,27	3,80	6,52	0,40	0,66		X	Ausência	Ausência	21	
	Rua José Ribeiro Sobrinho, 37 (São Vicente)	10:10	4	B	22,0	24,0	0,42	2,20	6,63	0,50	0,68		X	Ausência	Ausência	22	
	Rua Wadi Assad, 196 - (Pedregal)	10:18	5	B	21,0	24,0	0,30	3,60	6,66	0,40	0,70		X	Ausência	Ausência	23	
	Rua Aparício Caldeira, 417 - (Pinheiro II)	10:23	6	B	20,0	20,0	4,00	4,20	6,72	0,46	0,48		X	Ausência	Ausência	23	
	Rua Alonso Starling, 317 - (Centro)	10:35	7	B	21,0	22,0	0,40	3,60	6,78	0,48	0,66		X	Ausência	Ausência	26	
	Rua Júlio Bueno, 201 - (Centro)	10:42	8	B	21,0	23,0	0,32	3,20	6,66	0,44	0,63		X	Ausência	Ausência	23	
	Rua Um, s/n - (Bela Vista)	11:03	9	B	20,0	22,0	0,46	3,10	6,77	0,40	0,67		X	Ausência	Ausência	28	
	Rua Paulo de Assis Mendes,35 (Lajinha)	11:10	10	B	20,0	23,0	0,40	4,00	6,80	0,48	0,66		X	Ausência	Ausência	22	
	ST01 - Saída de Tratamento - ETA	11:20	29	B	20,0	23,0	0,46	3,20	6,90	0,36	0,70		X	Ausência	Ausência	20	
	ST02 - Saída de Tratamento - ETA	15:40	30	B	22,0	23,0	0,48	3,60	6,98	0,40	0,72		X	Ausência	Ausência	21	
			66														
			66														
			66														
			66														
			66														
			66														
			66														
OBS.: Código 66, representa campo vazio. // Tipo de amostras: Agua Tratada - // - Rede de Distribuição e Saída Sistema de Tratamento																	
Em cumprimento à Portaria 2914/11, de 12 de Novembro de 2011 do SVS/Ministério da Saúde. CONTAGEM DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS = U.F.C. / ml - Unidade Formadora de Colônias por ml a 35° C / 48 h.																	
LEGENDA: C.T. = Coliformes Totais // E.COLI. = Escharichia Coli // NR = Não Realizado // MF = Membrana Filtrante / P.A.+ Presença / Ausencia // Tempo:N=nuvulado / CH= chuvoso / B=bom																	
** = Resultados: P.Presuntivo (Presença ou Ausencia)Membrana Filtrante= N.C.M.F. - Número de Colônias Membrana Filtrante //																	
RESPONSÁVEL TECNICO								RESPONSÁVEL PELO SAA									
HÉLITON BASSOTO VIEIRA								HELITON BASSOTO VIEIRA									

Temp/H2O	Temp/Amb.	Turbidez	Cor	pH	CLORO	Flúor	ETER.
----------	-----------	----------	-----	----	-------	-------	-------