

	<b>CONTROLE DE QUALIDADE - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS - PONTA DE REDE</b>																														
	DADOS DA AMOSTRA		Local:		ETA MANHUAÇU				Resp coleta / Analise:				DANIEL GARCIA ROCHA		HELITON BASSOTO VIEIRA																
			DATA		20/05/19		TEMP. °C		TURBIDEZ		COR		pH		CLORO		FLÚOR		MÉTODOS		RESULTADO /100 ml		HETERO.								
	Endereço da Coleta		HORA		COD.		TEMPO		ÁGUA		IN LOCO		ntu		Co/Pt		H+		mg/l		mg/l		M.F.		P.A.		C.TOTAIS		E.COLI.		ufc/ ml
	Rua Maximiano Dornelas Sette, 79 (Bom Jardim)		15:00		1		B		21,0		23,0		0,46		3,30		6,96		0,50		0,66				X		Ausência		Ausência		
	Rua Vicente de Paula Reis, 05 (São Jorge)		15:20		2		B		21,0		23,0		0,48		2,40		6,98		0,70		0,68				X		Ausência		Ausência		
	RD03 - Rua Mary Campos Coelho, 11 (Alfa Sul)		15:39		3		B		21,0		23,0		0,44		1,60		6,93		0,50		0,77				X		Ausência		Ausência		
	Rua José Ribeiro Sobrinho, 37 (São Vicente)		15:50		4		B		23,0		21,0		0,36		2,30		6,98		0,50		0,67				X		Ausência		Ausência		
	Rua Wadi Assad, 196 - ( Pedregal )		16:10		5		B		23,0		21,0		0,40		1,40		6,90		0,60		0,66				X		Ausência		Ausência		
	Rua Aparício Caldeira, 417 - ( Pinheiro II )		16:20		6		B		22,0		22,0		0,48		1,60		6,96		0,50		0,72				X		Ausência		Ausência		
	Rua Alonso Starling, 317 - ( Centro )		16:36		7		B		22,0		21,0		0,40		2,30		6,80		0,70		0,66				X		Ausência		Ausência		
	Rua Júlio Bueno, 201 - ( Centro )		16:30		8		B		21,0		21,0		0,60		1,80		7,00		0,60		0,68				X		Ausência		Ausência		
	Rua Um, s/n - ( Bela Vista )		16:58		9		B		21,0		21,0		0,54		2,20		7,15		0,50		0,70				X		Ausência		Ausência		
	Rua Paulo de Assis Mendes, 35 ( Lajinha )		17:05		10		B		20,0		19,0		0,46		3,60		7,00		0,50		0,70				X		Ausência		Ausência		
	ST01 - Saída de Tratamento - ETA		13:40		29		B		21,0		20,0		0,49		3,60		7,10		0,80		0,70				X		Ausência		Ausência		
	ST02 - Saída de Tratamento - ETA		14:10		30		B		21,0		20,0		0,60		3,40		7,05		0,90		0,60				X		Ausência		Ausência		
					66																										
					66																										
					66																										
					66																										
					66																										
					66																										
					66																										
					66																										
					66																										
OBS.: Código 66, representa campo vazio. // Tipo de amostras: Agua Tratada - // - Rede de Distribuição e Saída Sistema de Tratamento																															
Em cumprimento à Portaria 2914/11, de 12 de Novembro de 2011 do SVS/Ministério da Saúde. CONTAGEM DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS = U.F.C. / ml - Unidade Formadora de Colônias por ml a 35° C / 48 h.																															
LEGENDA: C.T. = Coliformes Totais // E.COLI. = Escherichia Coli // NR = Não Realizado // MF = Membrana Filtranteça / P.A.+ Presença / Ausencia // Tempo:N=nuclado / CH= chuvoso / B=bom																															
** = Resultados: P.Presuntivo (Presença ou Ausencia)Membrana Filtrante= N.C.M.F. - Número de Colônias Membrana Filtrante //																															
RESPONSÁVEL TÉCNICO								RESPONSÁVEL PELO SAA																							
HÉLITON BASSOTO VIEIRA								HELITON BASSOTO VIEIRA																							

Temp/H2O	Temp/Amb.	Turbidez	Cor	pH	CLORO	Flúor	HETER.
----------	-----------	----------	-----	----	-------	-------	--------