

	CONTROLE DE QUALIDADE - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS - PONTA DE REDE															
	DADOS DA AMOSTRA		Local:		ETA MANHUAÇU				Resp coleta / Análise:				DANIEL GARCIA ROCHA		HELITON BASSOTO VIEIRA	
			DATA	07/03/19		TEMP. °C		TURBIDEZ	COR	pH	CLORO	FLÚOR	MÉTODO		RESULTADO /100 ml	HETERO.
	Endereço da Coleta		HORA	COD.	TEMPO	ÁGUA	IN LOCO	ntu	Co/Pt	H+	mg/l	mg/l	M.F.	P.A.	C.TOTAIS	E.COLI.
	Rua Maximiano Dornelas Sette, 79 (Bom Jardim)	14:05	1	B	24,0	26,0	0,52	1,30	6,98	0,50	0,78		X	Ausência	Ausência	18
			66													
	RD03 - Rua Mary Campos Coelho, 11 (Alfa Sul)	14:20	3	B	25,0	26,0	0,54	1,00	7,05	0,60			X	Ausência	Ausência	22
			66													
	Rua Wadi Assad, 196 - (Pedregal)	14:50	5	B	24,5	26,0	0,74	0,90	7,10	0,70			X	Ausência	Ausência	32
			66													
			66													
	Rua Alonso Starling, 317 - (Centro)	15:05	7	B	24,0	26,0	0,66	1,10	6,67	0,60			X	Ausência	Ausência	32
	SR01 - Reservatório ETA Manhuaçu	13:45	21	B	24,0	26,5	0,59	1,30	7,00	0,50			X	Ausência	Ausência	40
	SR02 - Reservatório Lajinha	13:32	22	B	24,5	26,0	0,44	1,40	7,06	0,60			X	Ausência	Ausência	42
	Praça Doutor Hospital Doutor leite sem número	15:15	23	B	25,0	27,0	0,57	1,50	7,10	0,70			X	Ausência	Ausência	44
			66													
	ST01 - Saída de Tratamento - ETA	13:15	29	B	24,0	22,0	0,64	0,68	6,98	0,80	0,69		X	Ausência	Ausência	
	ST02 - Saída de Tratamento - ETA	14:40	30	B	24,0	23,0	0,69	0,74	6,78	0,90	0,67		X	Ausência	Ausência	
	SR01 - Saída de Reservatório	15:45	31	B	26,0	22,0	0,45	0,58	6,89	0,70	0,66		X	Ausência	Ausência	38
			66													
			66													
			66													
			66													

OBS.: Código 66, representa campo vazio. // Tipo de amostras: Água Tratada - // - Rede de Distribuição e Saída Sistema de Tratamento

Em cumprimento à Portaria 2914/11, de 12 de Novembro de 2011 do SVS/Ministério da Saúde. CONTAGEM DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS = U.F.C. / ml - Unidade Formadora de Colônias por ml a 35° C / 48 h.

LEGENDA: C.T. = Coliformes Totais // E.COLI. = Escherichia Coli // NR = Não Realizado // MF = Membrana Filtrante / P.A.+ Presença / Ausência // Tempo: N=nublado / CH= chuvoso / B=bom

** = Resultados: P.Presuntivo (Presença ou Ausência) Membrana Filtrante= N.C.M.F. - Número de Colônias Membrana Filtrante //

RESPONSÁVEL TÉCNICO
HÉLITON BASSOTO VIEIRA

RESPONSÁVEL PELO SAA
HELITON BASSOTO VIEIRA

Temp/H2O	Temp/Amb.	Turbidez	Cor	pH	CLORO	Flúor	ETER.
----------	-----------	----------	-----	----	-------	-------	-------