



## CONTROLE DE QUALIDADE - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS - PONTA DE REDE

	DADOS DA AMOSTRA		Local: ETA MANHUAÇU		Resp coleta / Analise: DANIEL GARCIA ROCHA				HELITON BASSOTO VIEIRA							
	DATA	11/03/19	TEMP. °C		TURBIDEZ	COR	pH	CLORO	FLÚOR	MÉTODO		RESULTADO /100 ml	HETERO.			
	Endereço da Coleta	HORA	COD.	TEMPO	ÁGUA	IN LOCO	ntu	Co/Pt	H+	mg/l	mg/l	M.F.	P.A.	C.TOTAIS	E.COLI.	ufc/ ml
Rua Primeiro de maio 441 (ponte aldeia)	8:10	11	B	24,0	23,0	0,53	1,00	7,10	0,50	0,68			X	Ausência	Ausência	
Rua Palmeiras, 37 - ( São Jorge )	8:20	12	B	24,5	23,0	0,58	1,30	7,15	0,60	0,71			X	Ausência	Ausência	
Rua Bela Vista, 88 - ( N.S.Aparecida )	8:41	13	B	24,0	24,0	0,63	1,10	7,19	0,50	0,65			X	Ausência	Ausência	
Rua Mary Campos Coelho, 11 - ( Alfa Sul )	9:05	14	B	24,0	24,0	0,71	1,15	7,05	0,60	0,69			X	Ausência	Ausência	
Rua Nair Rosa de Moraes, 135 (Pouso Alegre)	09:13	15	B	25,0	24,5	0,59	1,00	7,00	0,60	0,70			X	Ausência	Ausência	
Rua José Bertolace Barros, (Santa Terezinha)	9:29	16	B	25,0	24,0	0,64	1,20	7,11	0,60	0,72			X	Ausência	Ausência	
Rua Silas Pacheco, 305 - ( Colina )	9:45	17	B	24,5	24,5	0,69	0,90	6,98	0,70	0,68			X	Ausência	Ausência	
Rua Odilon Batista Goulart, 353 - ( Catuaí )	9:54	18	B	24,0	25,0	0,70	1,00	6,99	0,60	0,65			X	Ausência	Ausência	
Rua Serafim Tibúrcio, 54 A (Coqueiro)	10:15	19	B	24,5	24,5	0,54	1,30	7,00	0,90	0,66			X	Ausência	Ausência	
Praça da Rodoviária	9:33	20	B	25,0	24,5	0,44	1,20	7,10	0,50	0,70			X	Ausência	Ausência	
SR01 - Reservatório ETA Manhuaçu	13:50	21	B	24,5	25,0	0,56	1,00	7,15	0,90	0,66			X	Ausência	Ausência	
SR02 - Reservatorio Lajinha	14:05	22	B	25,0	24,5	0,54	1,00	7,14	0,90	0,68			X	Ausência	Ausência	
		66														
ST01 - Saída de Tratamento - ETA	13:15	29	B	23,0	25,0	0,64	0,70	7,05	0,60	0,72			X	Ausência	Ausência	
ST02 - Saída de Tratamento - ETA	14:40	30	B	23,0	24,0	0,69	0,80	7,12	0,70	0,68			X	Ausência	Ausência	
SR01 -Saída de Reservatório	15:45	31	B	25,0	22,0	0,45	0,66	7,10	0,66	0,74			X	Ausência	Ausência	
		66														
		66														
		66														

OBS.: Código 66, representa campo vazio. // Tipo de amostras: Agua Tratada - // - Rede de Distribuição e Saída Sistema de Tratamento

Em cumprimento à Portaria 2914/11, de 12 de Novembro de 2011 do SVS/Ministério da Saúde. CONTAGEM DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS = U.F.C. / ml - Unidade Formadora de Colônias por ml a 35° C / 48 h.

LEGENDA: C.T. = Coliformes Totais // E.COLI. = Escharichia Coli // NR = Não Realizado // MF = Membrana Filtrante // P.A.+ Presença / Ausencia // Tempo:N=nublado / CH= chuvoso / B=bom

\*\* = Resultados: P.Presuntivo (Presença ou Ausencia)Membrana Filtrante= N.C.M.F. - Número de Colônias Membrana Filtrante //

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
HÉLITON BASSOTO VIEIRA

RESPONSÁVEL PELO SAA  
HELITON BASSOTO VIEIRA

Temp/H2O	Temp/Amb.	Turbidez	Cor	pH	CLORO	Flúor	ETER.
----------	-----------	----------	-----	----	-------	-------	-------